


SEYYAR JENERATÖRE AİT TEKNİK ÖZELLİK VE MİKTAR LİSTESİ

1- SEYYAR JENERATÖR

1 Adet

- 1.1. Güç: En az 7.5 KVA olacaktır.
- 1.2. Çıkış: 230 V AC, Tek Faz 50Hz. olacaktır.
- 1.3. Motor: Benzin olacaktır.
- 1.4. ATS: Otomatik transfer panosu uyumlu olacaktır.
- 1.5. Alternatör: Fırçasız, AVR voltaj regülatörü olacaktır.
- 1.6. Frekans: 50 Hz olacaktır.


Sami Acar ERTUNÇ
Söz.Per.
Tedarik Uzmanı


Halil İbrahim ÇAKIR
İkm.Asb.Bçvş.
Tedarik Astsubayı


Özgür ADAK
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

OLUR

10/09/2026


Şükrü BİLİR
Tümgeneral
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı